



Jussilankujan asfaltointi

Vastaukset lisätietokysymyksiin

Tarjouskohteesta esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin.

Kysymys: Liittyen Jussinkujan asfaltointiin, sisältyykö reunatäyttö asfaltointiin vai hoitaako tilaaja sen.

Vastaus: Reunatäyttö tulee sisältyä tarjoukseen. Materiaalina käytetään KaM 0-16 mm

K: Haluatteko eritellyn tarjouksen vai kokonaishinnan?

V: Hankinnasta tulee antaa kokonaishintaiset tarjoukset tarjouspyynnön mukaisesti eriteltynä (Jussilankuja ja paikkaukset). Lisäksi tarjouksessa tulee antaa yksikköhinnat mahdollisia lisätyökohteita varten.

Kuhmoisissa 26.5.2025

Virve Toukola, tekninen johtaja

Kuhmoisten kunta
Toritie 34
17800 Kuhmoinen
Neuvonta 044 756 6883
www.kuhmoinen.fi
Y-tunnus: 0176357-9