

Näyte-erä
TilausviiteEUAA56-00205470
1510010320

Kuhmoisten kunta / Tekninen toimi

Tulokset

Toritie 34

17800 KUHMOINEN

Kuhmoisten kunta, uimarantavesitutkimus

Näytenumero	750-2025-00046080		
Näytteen nimi	Uimala		
Näyttematriisi	Uimarantavesi		
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi		
Vastaanottopäivä	17.06.2025		
Näytteenottopäivä	17.06.2025 10:25:00		
Näytteenottaja	Juha Hotti		

Analyysit		Yksikkö	Tulos
Kenttätestit ja tiedot näytteestä			
Lämpötila	RZ915	°C	20
Mikrobiologiset analyysit			
Suolistoperäiset enterokokit *	ZMCWG	pmy/100 ml	7
Escherichia coli *	ZMCWZ	MPN/100 ml	6

*Menetelmä on akkreditoitu.

LAUSUNTO

750-2025-00046080

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

Näytteenottajan tekemät havainnot:

Sääolosuhteet: sadekuuroja.

Veden lämpötila: 20,0 °C

Aistinvaraiset havainnot:

Syano-bakteerit (sinilevät): 0 - ei havaittu

YHTEYSHENKILÖ

Elina Kuvaja Analyysipalvelupäällikkö

Elina.Kuvaja@etn.eurofins.com +358 40 840 2764

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Tutkimustodistuksen jakelu:

terveydensuojelu@keuruu.fi;anette.ursin@kuhmoinen.fi;antti.koskenlahti@keuruu.fi;ari.merenheimo@kuhmoinen.fi;harri.pihkala@kuhmoinen.fi;juha.hotti@kuhmoinen.fi;pekka.kyyro@asikkala.fi;pipsa.suominen@kuhmoinen.fi;tapio.nysten@kuhmoinen.fi;virve.toukola@kuhmoinen.fi

Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määritysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttätestit ja tiedot näytteestä						
RZ915	Lämpötila			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	RZ
Mikrobiologiset analyysit						
ZMCWG	Suolistoperäiset enterokokit		1 pmy/100 ml	Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	RZ
ZMCWZ	Escherichia coli		1 MPN/100 ml	Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	RZ

Laboratorio

RZ	Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039
----	--	--------------------------------------

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Näytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä.