



Tutkimustodistus AR-21-RZ-026409-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 16.07.2021

Näyte saapui 13.07.2021

Tutkimusno EUAA56-00083416

Asiakasno RZ0000139

Näytteenottaja Merenheimo Ari / Asiakas

Asiakkaan viite 1510010320

Kuhmoisten kunta / Tekninen toimi

Tutkimuksen yhteyshenkilö Sami Tyrväinen

**Tulokset**

Toritie 34

17800 KUHMOINEN

FINLAND

**Kuhmoisten kunta, uimarantavesitutkimus (heinäkuu)**

Näyttenumero 750-2021-00051807

Näytteen nimi Uimala

Näytteen kuvaus Uimavesi

Näytteenottoaika 13.07.2021 11:00

**Kenttätestit ja tiedot näytteestä**

Lämpötila RZ915 °C 25,0

**Mikrobiologiset testit**

Suolistoperäiset ZMCWG pmy/100 9

enterokokit ml

Escherichia coli ZMCWZ MPN/100 1

ml


**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttätestit ja tiedot näytteestä</b>						
RZ915	Lämpötila			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	RZ
<b>Mikrobiologiset testit</b>						
ZMCWG	Suolistoperäiset enterokokit		1	Kyllä	ISO 7899-2	RZ T039
ZMCWZ	Escherichia coli		1	Kyllä	ISO 9308-2	RZ T039

**Laboratorio**

RZ	Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)	(Ei akkreditoitu)
RZ T039	Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

**Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)**
**750-2021-00051807**

Mikrobiologisen tutkimuksen mukaan näyte täyttää pienen yleisen uimarannan veden laatuvaatimukset tutkituilta osin (STMa 354/2008).

Näytteenottoaika: 13.7.2021, klo 11:00

Näytteenottajan tekemät havainnot:

Sääolot: aurinkoinen  
Veden lämpötila: +25 °C

Aistinvaraiset havainnot:

Syanobakteerit (sinilevät): 0 - ei havaittu

Jätteet: ei

Makrolevät ja/tai kasviplankton: ei

**Jakelu** : terveysuojelu@keuruu.fi, ari.merenheimo@kuhmoinen.fi, pipsa.laakso@kuhmoinen.fi, ville.saarinen@kuhmoinen.fi

**ALLEKIRJOITUS**


Sami Saltiola

+35844 7777 207

ASM

SamiSaltiola@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.